

Số: 07/NQ-CTN-HĐQT

Tây Ninh, ngày 08 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc lắp đặt hệ thống ống lắng lamen tải trọng cao cụm xử lý nước số 1
và hệ thống hút bùn cụm xử lý nước số 2 của Nhà máy nước Tây Ninh

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh được Đại hội đồng cổ
đồng thông qua ngày 02 tháng 3 năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây
Ninh ngày 23 tháng 5 năm 2017;

Xét Tờ trình số 128/TTr-BGD ngày 02/6/2017 của Ban giám đốc về việc lắp đặt
hệ thống ống lắng lamen tải trọng cao cụm xử lý nước số 1 và hệ thống hút bùn cụm xử
lý nước số 2 của Nhà máy nước Tây Ninh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao Ban Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, tổ chức
triển khai thực hiện lắp đặt hệ thống ống lắng lamen tải trọng cao cụm xử lý nước số 1
và hệ thống hút bùn cụm xử lý nước số 2 của Nhà máy nước Tây Ninh trong năm 2017
với các nội dung:

- Lắp đặt hệ thống ống lắng lamen tải trọng cao cụm xử lý nước số 1 để kéo dài
thời gian bông cặn lưu lại và rơi xuống đáy bể lắng, giảm thiểu bông cặn tràn qua bể
lọc, kéo dài thời gian rửa bể lọc góp phần tiết kiệm điện năng và nước sạch rửa lọc.

- Lắp đặt hệ thống hút bùn cụm xử lý nước số 2 để thu bùn non mỗi ngày, hạn chế
hiện tượng bùn phân hủy gây mùi hôi, tiết kiệm nước súc rửa và giảm thời gian dừng
hoạt động để súc rửa bể lắng.

- Tổng dự toán: Dự kiến khoảng 5.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm tỷ đồng)

Điều 2. Giao Giám đốc điều hành tổ chức chọn tư vấn và đơn vị thi công trong
năm 2017 rình Hội đồng quản trị.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các phòng, bộ
phận trực thuộc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết
có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thư ký HĐQT;
- Website Công ty;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trình Thành Nhiệm